

RAPPORTO DI PROVA N° 190829011

Data emissione 03/09/2019

Spett.le
SOLOFRA SERVIZI S.P.A
P.ZZA SAN MICHELE, 5
83029 SOLOFRA (AV)

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 29/08/2019
Descrizione campione ACQUA RUBINETTO SU TESTA DI POZZO
Luogo del prelievo POZZO LO.TA' SCORZA DEN. "SAN FRANCESCO" **Data prelievo** 27/08/2019
Campionatore A CURA DEL RICHIEDENTE
Produttore SOLOFRA SERVIZI S.P.A -PIAZZA SAN MICHELE, 5-83029 SOLOFRA (AV)
Confezione campione CONTENITORE STERILE
Condizione del campione/Sigilli IDONEO
Conservazione campione IN FRIGO ALLA T 4,0°C

Protocollo Campione 190829011 del 29/08/19**Etichetta/Lotto** RIF. 33/19**RISULTATI DELLE PROVE**

Prova eseguita	U.M.	V.R.	LoQ	Limiti	Rif.	Metodo
Data inizio prova Data fine prova						
Alluminio 29/08/2019 -02/09/2019	µl	<LoQ	0,05			UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico 29/08/2019 -02/09/2019	µg/l	1,0	0,01	≤ 10,0	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Ferro 29/08/2019 -02/09/2019		<LoQ				UNI EN ISO 17294-2:2016
Nichel 29/08/2019 -02/09/2019	µg/l	< LoQ	0,01	≤ 20	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio 29/08/2019 -02/09/2019	mg/l	< LoQ	0,001	≤ 0,002	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Sodio 29/08/2019 -02/09/2019	mg/l	1,44	0,05	≤ 270	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo 29/08/2019 -02/09/2019	µg/l	< LoQ	0,01	≤ 10	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo 29/08/2019 -02/09/2019	µg/l	< LoQ	0,01	≤ 50	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 190829011

Data emissione 03/09/2019

RISULTATI DELLE PROVE

Prova eseguita <i>Data inizio prova Data fine prova</i>	U.M.	V.R.	LoQ	Limiti	Rif.	Metodo
Cadmio 29/08/2019 -02/09/2019	µg/l	< LoQ	0,01	≤ 5	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame 29/08/2019 -02/09/2019	µ/l	< LoQ	0,01	≤ 1000	31_01	UNI EN ISO 17294-2:2016
Fluoruri 29/08/2019 -02/09/2019	mg/l	0,05	0,01	≤ 1,5	31_01	UNI EN ISO 10304-1:2009

Note legislative

(31_01) = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.

Note I valori analitici del campione analizzato tal quale, SONO CONFORMI ai limiti previsti Dal Decreto 31 del 2001 e s.m.i.

Abbreviazioni:

V.R. = Valore riscontrato

U.M. = Unità di misura

LoQ = Limite di quantificazione

N.A. = non applicabile

U = Incertezza Estesa, espressa in mg/kg calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 che dà un livello di fiducia del 95%

R= Recupero in % - Il risultato analitico non tiene conto del recupero calcolato dal laboratorio; il recupero medio del laboratorio è compreso tra 75+125%

Note:

* Le prove contrassegnate dall'asterisco non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA di questo laboratorio

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e può essere riprodotto solo integralmente, salvo l'approvazione scritta del laboratorio. Il rapporto di prova, viene fornito in formato digitale e firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile del laboratorio. Eventuali copie stampate del rapporto di prova non hanno validità legale.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. DAMIANO REGA

